

Выполненные работы июль-декабрь 2022г.(на 2-х листах)

- Вывоз снега спецтехникой
21.11.2022- работа погрузчика 4 часа, камаз 30 тонн- 8 машин
13.12.2022- работа погрузчика 8 часов, камаз 30 тонн-27 машин
20.12.2022- работа погрузчика 8 часов, камаз 30 тонн-26 машин
30.12.2022- работа погрузчика 4 часа, камаз 30 тонн-11 машин
- Чистка снега по территории трактором в кучи для дальнейшего вывоза
58 м/часов
- Замена ковриков во всех корпусах (4 раза в месяц)
- Ремонт/замена поликарбоната на козырьках входов в подвалы, велопарковках, приемках.
- Ремонт системы полива -5 форсунок
- Ремонт трубопровода системы полива газонов
- Окрашивание дверей пожарных выходов с паркинга
- Ремонт игровых конструкций на детской площадке. Ремонт качелей
- Замена кнопок в лифтах- 5шт
- Засыпка провалов на территории ЖК
- Замена доводчиков -15 шт
- Замена дверных ручек- 7 шт
- Замена личинок в дверных замках- 12 шт
- Замена водопроводных кранов (ТП, мусорокамеры)- 7шт
- Ремонт щита уличного освещения (сварка)
- Промывка и опрессовка систем отопления и ГВС, корп.3,4,5
- Изготовление и установка площадки под мусорные контейнеры
- Обработка территории солью и техн.реагентами

Корп3

- Замена обратных клапанов отопления 1 зоны-1 шт, 2 зоны-1шт
- Замена воздушных клапанов на гребенке-7 шт
- Замена сетчатых фильтров на гребенке отопления-23 шт
- Ремонт освещения в грузовом лифте, замена светильников -1шт
- Сварочные работы на трубопроводе (подпитка)

Корп 4

- Замена стекла (пожарная лестница эт1)
- Ремонт освещения в грузовом лифте, замена светильников -2шт
- Замена воздушных клапанов на гребенке-5 шт
- Замена сетчатых фильтров на гребенке отопления-18 шт
- Замена стекла на пожарной лестнице (эт.9)-1шт

Корп 5

- Замена воздушных клапанов на гребенке-3 шт
- Замена сетчатых фильтров на гребенке отопления-27 шт
- Герметизация швов на кровле
- Ремонт освещения в грузовом лифте, замена светильников -1шт
- Замена стеклопакета на двери входной группы
- Ремонт и сварка стояка ХВС

Паркинг

- Замена дренажных решеток 1 уровневый паркинг (корп.6)-3шт
 - Ремонт гидроизоляционного шва (корп.6)
 - Ремонт ворот 3-х уровневого паркинга (корп.А)
 - Ремонт ворот 1 уровневого паркинга (корп.6)
 - Ремонт и замена теплоизоляции на трубах 1 уровневого паркинга (корп.6)
 - Ремонт и замена плитки на колоннах (корп.6, корп.А)
 - Покраска труб на 3-х уровневом паркинге
 - Ремонт поломочной машины
-
- Замена не исправных ламп светодиодных -39шт
 - Замена не исправных светильников– 32шт
 - Ремонт не исправных светильников– 12шт
 - Замена перегоревших ламп E27- 29шт
 - Замена не исправных спотов -19шт
 - Замена не исправных датчиков движения – 19шт
 - Ремонт матч уличного освещения -16 шт
 - Замена не исправных ламп на паркинге (корп.6, корп. А) -70 шт
 - Замена не исправных светильников (корп.6, корп.А) -8 шт
 - Отработано заявок 613 шт
 - Аварийные вызовы 17шт

С уважением ООО «УК «Мегаполис»